



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295



AC 020

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

ITB-2068/W

Potwierdza się, że:

Drzwi przeciwpożarowe systemu ALUPROF® MB-78EI

Drzwi przeciwpożarowe systemu ALUPROF® MB-78EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną wykonywane są jako drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, rozwierane, jedno- i dwuskrzydłowe z przeszkleniem lub wypełnieniem nieprzeziernym i przeznaczone są do stosowania jako zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych obiektów budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych.

Klasy odporności ogniowej:

- EI₂15, wg PN-EN 13501-2+A1:2010 dla drzwi wykonanych zgodnie z pkt. 3.1.4.17. a) aprobaty technicznej AT-15-6006/2011
- EI₂30, wg PN-EN 13501-2+A1:2010 dla drzwi wykonanych zgodnie z pkt. 3.1.4.17. b) aprobaty technicznej AT-15-6006/2011
- EI₂45, wg PN-EN 13501-2+A1:2010 dla drzwi wykonanych zgodnie z pkt. 3.1.4.17. c) aprobaty technicznej AT-15-6006/2011
- EI₂60, wg PN-EN 13501-2+A1:2010 dla drzwi wykonanych zgodnie z pkt. 3.1.4.17. d) aprobaty technicznej AT-15-6006/2011

Klasa dymoszczelności:

- S_m, S_a, wg PN-EN 13501-2+A1:2010 dla drzwi wykonanych zgodnie z pkt. 3.1.4.18. aprobaty technicznej AT-15-6006/2011

wprowadzone do obrotu i produkowane przez:

M&S POMORSKA FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.
ul. Grottgera 15
76-200 Słupsk

w zakładzie produkcyjnym:

M&S POMORSKA FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 2, 76-200 Słupsk

spełniają wymagania określone w:

Aprobacie Technicznej ITB Nr AT-15-6006/2011

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z planem badań.

Zakład Certyfikacji ITB przeprowadził wstępne badania typu oraz wstępny audit zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat jest dokumentem wymagany w systemie oceny zgodności 1, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm.).

Certyfikat zgodności nr ITB-2068/W został wydany po raz pierwszy 01.07.2011. Niniejszy certyfikat może być stosowany tylko w odniesieniu do wyrobów spełniających wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest ważny do 03.03.2016, o ile specyfikacja techniczna zachowuje swoją ważność oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji lub system zakładowej kontroli produkcji.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

Barbara Dobosz



Warszawa, 01.07.2011

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

Marek Kaproń