

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Technologii Szkła

ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków,

tel. 12 423 66 77, e-mail: info2_krakow@icimb.pl, www.icimb.pl

ŚWIADECTWO BADAŃ Nr 2308/ICiMB/KT/19

Przedmiot badań *Szyby zespolone dwukomorowe o budowie
4ClimaGuard Premium2/16/4Float/16/4ClimaGuard Premium2 z argonem*

Zleceniodawca *MS więcej niż OKNA Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Portowa 16*

Rodzaj badań *Określenie współczynnika przenikania ciepła "U"
wg normy: PN-EN 674: 2011 "Szkło w budownictwie.
Określenie współczynnika przenikania ciepła "U".
Metoda osłoniętej płyty grzejnej".*

Orzeczenie *Badane szyby zespolone dwukomorowe o budowie
4ClimaGuard Premium2/16/4Float/16/4ClimaGuard Premium2 z argonem
posiadają współczynnik przenikania ciepła $U = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$*

Podstawa orzeczenia: Sprawozdanie z Badań Nr 103.W.19.AK z 15.07.2019 r.

Odpowiedzialny
za badanie

Kierownik Zakładu
Technologii Szkła

dr inż. Magda Kosmal

*Kraków dnia, 15.07.2019 r.
Świadectwo ważne do 15.07.2022 r.*

Pełnomocnik Dyrektora
ds. Współpracy z Przemysłem


dr inż. Henryk Szelaż

Dyrektor